



CIRCUITO																	
DESCRIZIONE UTENZA		GENERALE PALESTRA		LINEA LUCI 1		LINEA LUCI 2		LINEA LUCI EMERGENZA		GENERALE GRUPPI PRESA		GENERALE SPOSALTOI		LINEA CALDAIA		LINEA ASCENSORE	
POTENZA		23		0.5		0.4		0.1		3.3		10		3.0		1.5	
CORRENTE Ib		36.8		2.4		1.9		0.5		16		16.0		4.8		2.4	
		Costruttore															
		Tipo															
		Portata (A)															
INTERRUTTORE O FUSIBILI		In (A)		4x63		2x10		2x10		2x16		4x32		4x16		4x10	
		Im (A)		63		10		100		160		32		16		10	
		P.d.i.		Id		10 kA		10 kA		10 kA		10 kA		10 kA		10 kA	
		-		-		10 kA		0.3 A		0.03 A		0.5 A		0.5 A		0.03 A	
CONTATTATORE		Tipo															
		N. Poli x In															
		Sigla		CG		C1		C2		C3		C4		C5		C6	
		Tipo Cavo		NO7V-K		FG7OR		FG7OR		FG7OR		FG7OR		FG7OR		FG7OR	
COLLEGAMENTO		Formazione/Sez. (mmq)		4x(1x6)		3x1.5		3x1.5		3x2.5		5x4		5x2.5		5x2.5	
		Tipo di Posa		INTERNO AL OE		IN TUBO A VISTA		IN TUBO A VISTA		IN TUBO SOTTO TRACCIA		IN TUBO SOTTO TRACCIA		IN TUBO SOTTO TRACCIA		IN TUBO SOTTO TRACCIA	
		Lunghezza (m)		0.5		20		26		30		15		15		15	
VERIFICHE		Ig fase/prot. (A)															
		I ² t.i.l. (con Ig f/PE)															
		K ² S ² (cond. PE)															
		ΔV% con Ib															
RIFERIMENTO MORSETTIERA																	